

<b>SISTEMA DE ABASTECIMENTO 1</b>				
<b>Tipo de Análise</b>	<b>Análises realizadas</b>	<b>Análises fora do padrão</b>	<b>Média</b>	<b>Valor Máximo Permitido (1)</b>
<b>Turbidez (uT)<sup>2</sup></b>	25	0	0,28	5 uT
<b>Cor Aparente (uH)<sup>3</sup></b>	25	0	0,11	15,0 uH
<b>Cloro Residual Livre (mg/L)<sup>4</sup></b>	25	0	1,07	0,2 – 5,0 mg/L
<b>Coliformes Totais (NMP/100mL)<sup>5</sup></b>	25	1 (*)	Ausência	1 amostra/mês
<b><i>Escherichia coli</i> (NMP/100mL)<sup>5</sup></b>	25	0	Ausência	Ausência

**Bairros atendidos pela ETA 1:** Centro (com os seguintes limites: Rua Hermann Weege até a Zoológico, Rua Luiz Abry até a ponte do Posto Ramthun, Av. 21 de Janeiro até a Câmara de Vereadores), Ribeirão Clara, Ribeirão Herdt, Ribeirão Souto, Testo Central, Testo Central Alto, Ribeirão Luebke e Vale do Selke Pequeno (Rua Alfredo Harmel, Rua Vale do Selke Pequeno, Rua Alwin Gueths e Rua Ida Hackbarth).

<b>SISTEMA DE ABASTECIMENTO 2</b>				
<b>Tipo de Análise</b>	<b>Análises realizadas</b>	<b>Análises fora do padrão</b>	<b>Média</b>	<b>Valor Máximo Permitido (1)</b>
<b>Turbidez (uT)<sup>2</sup></b>	30	0	0,18	5 uT
<b>Cor Aparente (uH)<sup>3</sup></b>	30	0	0,14	15,0 uH
<b>Cloro Residual Livre (mg/L)<sup>4</sup></b>	30	0	1,08	0,2 – 5,0 mg/L
<b>Coliformes Totais (NMP/100mL)<sup>5</sup></b>	30	1 (*)	Ausência	1 amostra/mês
<b><i>Escherichia coli</i> (NMP/100mL)<sup>5</sup></b>	30	0	Ausência	Ausência

**Bairros atendidos pela ETA 2:** Centro (com os seguintes limites: Rua Hermann Weege até a Zoológico, Rua Luiz Abry até a ponte do Posto Ramthun, Av. 21 de Janeiro até a Câmara de Vereadores), Pomerode Fundos, Ribeirão Areia, Wunderwald, Testo Alto, Testo Rega e Rega.

<b>SISTEMA DE ABASTECIMENTO 3</b>				
<b>Tipo de Análise</b>	<b>Análises realizadas</b>	<b>Análises fora do padrão</b>	<b>Média</b>	<b>Valor Máximo Permitido (1)</b>
<b>Turbidez (uT)<sup>2</sup></b>	20	0	0,09	5 uT
<b>Cor Aparente (uH)<sup>3</sup></b>	20	0	0,00	15,0 uH
<b>Cloro Residual Livre (mg/L)<sup>4</sup></b>	20	0	1,04	0,2 – 5,0 mg/L
<b>Coliformes Totais (NMP/100mL)<sup>5</sup></b>	20	0	Ausência	1 amostra/mês
<b><i>Escherichia coli</i> (NMP/100mL)<sup>5</sup></b>	20	0	Ausência	Ausência

**Bairros atendidos pela ETA 3:** Vale do Selke Grande e uma parcela do Vale do Selke Pequeno.

#### SIMBOLOGIA

(1) Padrões estabelecidos pela Portaria GM/MS n. 888, de 04 de maio de 2021 Portaria GM/MS n. 888.

(2) Unidade de Turbidez

(3) Unidade Hazen

(4) Miligrama por Litro

(5) Número mais provável em 100 mililitros

(\*) OBSERVAÇÃO: Conforme determina a legislação, foi realizada a coleta (dentro do prazo de 24 horas), sendo obtido resultado satisfatório (ausência para Coliformes Totais).